ИНФОРМАЦИЯ

о результатах осуществления надзора

за исполнением законодательства

Российской Федерации в сфере

противопожарной безопасности

Прокуратурой Конышевского района Курской области осуществляется системный надзор за исполнением законодательства Российской Федерации в сфере противопожарной безопасности.

В ходе проведенной совместно с ОНД и ПР по городу Льгову, Льговскому и Конышевскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России
по Курской области проверки установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,
в ООО «УК Конышевская», Конышевской газовой службе АО «Газпром газораспределение Курск» Филиал в г. Рыльске, Филиале-аптека № 70
ОАО «Курская фармация», ООО «Массимо», МУП «Нептун», отсутствует огнезащитная обработка сгораемых конструкций зданий, светильники
в зданиях эксплуатируются без защитных колпаков, не проведена
проверка работоспособности наружного противопожарного водоснабжения, не обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией, здания
не обеспечены огнетушителями в соответствии с требованиями действующих норм и пр.

В связи с изложенным прокурором в отношении виновных должностных лиц вынесены постановления о возбуждении дел
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1
статьи 20.4 КоАП РФ.

Указанные лица привлечены к административной ответственности, назначены наказания в виде предупреждений, а также штрафов в размере шесть тысяч рублей.

И.о. прокурора Конышевского района

советник юстиции И.Л. Сенчук