Прокуратурой Конышевского района проведена проверка исполнения требований законодательства при содержании в надлежащем состоянии объектов гражданской обороны

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства при содержании в надлежащем состоянии объектов гражданской обороны.

В ходе проверки осуществлен выезд и осмотр противорадиационных убежищ (ПРУ), расположенных на территории Конышевского района.

Установлено, что 3 ПРУ не в полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым к ним законодательством.

Так, указанные ПРУ не имеют обозначений, отсутствуют порядковые номера дверей, а также указатели маршрута к ПРУ, эвакуационные выходы на момент проверки находились в запертом состоянии, отсутствовали знаки эвакуационных выходов.

С целью устранения выявленных нарушений и недопущения новых прокуратурой района внесено 3 представления об устранении нарушений законодательства, которые рассмотрены, все выявленные нарушения устранены.

Прокурор Конышевского района

младший советник юстиции Н.В. Силаков